



## شورکت مدیریت تولید، توزیع و انتقال نیروی برق ایران

**احراز حصول استانداردهای تولید موضوع بند ۳ بخش الف ماده ۷ آئین نامه اجرایی  
بندالف ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات و با توجه به ماده ۲۷ آئین نامه اجرایی بندج ماده ۱۲  
قانون برگزاری مناقصات مبنی بر احراز حداقل استانداردهای الزامی**

بدینوسیله مطابقت با استانداردهای تولید در رابطه با :

- کابل  $185/25 \text{ mm}^2 \times 1 \text{ ردۀ } 12/20 \text{ kV}$  آرموردار با هادی آلومینیومی، عایق XLPE و روکش PVC تولید شده در شرکت سیم و کابل مشهد با توجه به مستندات زیر که سوابق آن براساس نامه شماره ۲۷۵۰۰/۵۸۳۴ مورخ ۹۹/۷/۲۰ در دفتر تحقیقات و توسعه فناوری نگهداری می شود مورد تأیید می باشد.

۱- تأیید انجام آزمونهای نوعی و طراحی مطابق با استاندارد IEC 60502-2(2014) درآزمایشگاههای پژوهشگاه نیرو، انجام پذیرفته و در دویست و نود و هفتمنی جلسه شورای ارزیابی و مطابقت با استانداردهای تولید مورد بررسی و به تأیید رسیده است .

۲- تأیید وجود تجهیزات آزمونهای جاری ساخت و دارا بودن برنامه کنترل کیفیت که طی نامه فوق الذکر به تأیید رسیده است.

۳- تأیید مدارک مربوط به عدم تغییر در طراحی، فرآیند تولید و مواد اولیه توسط شورای ارزیابی و مطابقت با استانداردهای تولید طی نامه شماره ۹۹/۳۰۰/۵۳۵۲ مورخ ۹۹/۷/۱۴

- با توجه به موارد فوق الذکر و براساس مصوبه یکصد و بیست و پنجمین جلسه شورای ارزیابی و مطابقت با استانداردهای تولید، این تأییدیه به کابل های زمینی فشار متوسط تک رشته با ولتاژ اسمی تا و خود  $12/20\text{kV}$  آرموردار یا بدون آرمور با هادی آلومینیومی یا مسی با مقطع هادی تا و خود  $630\text{mm}^2$  تولید شده براساس استاندارد IEC 60502-2(2014) در شرکت سیم و کابل مشهد با همان روش ساخت و همان مواد عایق XLPE و مواد نیمه هادی مورد آزمون، قابل تعییم است.

لازم به توضیح است که گواهی حاصل بر استناد موافقتنمای مدیریت محتدم عامل شرکت توانیر در هامش نامه شماره ۱۹۵/۲۷۲۰۰-۸۶/۵/۲۱ مورخ (نحوه ارائه گواهی مطابقت با استانداردهای تولید) صادر شده است. ضمناً این گواهی صرفاً در رابطه با بند ۳ بخش الف ماده ۷ آئین نامه اجرایی بند الف ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات و با توجه به فصل چهارم آئین نامه ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت ارائه به کمیته فنی - بازرگانی در دستگاه مرکزی مسئول تشخیص صلاحیت صادر شده و اعتبار دیگری ندارد.

شرکت تولید کننده مجاز به تغییر در طراحی محصول و یا قطعات منفصله و یا کیفیت مواد اولیه که این گواهی برای آن صادر شده نمی باشد و در صورت هر نوع تغییری گواهی فوق فاقد اعتبار می باشد و تولید کننده باید مراحل صدور گواهی مطابقت با استانداردهای تولید را برای کالای تغییر یافته که محصول جدید محسوب می شود طی نماید. مسئولیت خسارتهای احتمالی ناشی از موارد فوق الذکر و ارائه کالای تغییر یافته بدون اطلاع رسانی و دریافت گواهی جدید بر عهده شرکت تأمین کننده کالا خواهد بود. همچنین در صورتیکه مطابق استانداردهای ملی، بین المللی و یا الزامات وزارت نیرو انجام آزمونهای جدید (سخت افزاری، نرم افزاری) الزامی گردد تولید کننده موظف خواهد بود ظرف مدت تعیین شده توسط شرکت توانیر نسبت به انجام آزمونهای جدید اقدام نماید پر غیر این صورت گواهی حاضر قادر اعتبار خواهد بود، استفاده از این گواهینامه در چارچوب قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران مجاز است. این گواهی تمدید گواهی شماره ۲۷۵۰۰/۵۹۹۲ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۱ می باشد و اعتبار این گواهی از تاریخ صدور به مدت دو سال است.

سید حسین سجادی

رئیس کمیته فنی بازرگانی شرکت توانیر